



SAVUHORMIN JA TULISIJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Rakennuslupatunnus	
--------------------	--

1.RAKENNUSPAIKKA	Kylä	Kiinteistötunnus	RN:o / tontti
	Rakennuspaikan osoite		
	Postinumero	Postitoimipaikka	
2.VASTAAVA TYÖN- JOHTAJA	Nimi ja koulutus		
	Osoite		
	Postinumero ja -toimipaikka	Puhelin virka-aikana	
3.TARKASTUSKOhteet	☐ Savupiippu on pääpiirustusten mukainen ☐ Tulisija ja savupiipun paino on huomioitu alusrakenteissa ja kantavuus on riittävä ☐ Paikalla muurattu tiilipiippu ☐ Valmishormi, merkki ☐ CE-merkintä: ☐ Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine) ☐ Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) ☐ Tulisijan liitos hormiin ☐ Savupiipun puhdistusluukut ja nuohottavuus ☐ Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset ☐ Savupiipun suojaetäisyydet RakMK E3 ja CE-merkinnän mukaiset ☐ Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate) ☐ Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja RakMK E3 mukainen ☐ Savupiipun tuennat ja vakaus ☐ Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus ☐ Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle ☐ Sulkupellin toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi ☐ Palamaton lattian pintakerros ☐ Savupiipun pellitys ja sääsuoja ☐ Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (RakMK F2) ☐ Palo- / häkävaroitin ☐ Käyttö- ja huolto-ohjeet		

	Lisätietoja;
4.LIITTEET (tarvittaessa)	☐ Päivitetyt pääpiirustukset (2 kpl, jos piippu poikkeaa pääpiirustuksista) ☐ Hormin esite tai tyyppihyväksyntätodistus (1 kpl, jos poikkeaa pääpiirustuksista) ☐ Valmistajan todistus tulisijan horminkantokyvystä (jos hormiliitos tulisijan päältä) ☐ Muut mahdolliset liitteet:
5.VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS	Vakuutan tarkastaneeni vastuuvollisena savupiipun ja tulisijan turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden. Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys: